

PO.ZUZ.2.4210.302.2023.MŻ

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego:
w związku z inwestycją „Przebudowa i remont drogi gminnej nr 18102E w miejscowości Krajanka” na:

- 1. usługę wodną**, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni projektowanej drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 824 (obręb 0006 Krajanka, gmina Czastary, powiat wieruszowski, woj. łódzkie) za pośrednictwem projektowanej studni chłonnej D1 do ziemi zlokalizowanej na działce o nr ewid. 824 (obręb 0006 Krajanka, gmina Czastary, powiat wieruszowski, woj. łódzkie) w ilości:

- $Q_{\max,s} = 0,00794 \text{ m}^3/\text{s}$,

- $Q_{\text{śr.r}} = 606,12 \text{ m}^3/\text{rok}$,

z powierzchni odwadnianej:

- zlewni rzeczywistej $F = 0,47 \text{ ha}$,

- zlewni zredukowanej $F_z = 0,105 \text{ ha}$,

o dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń:

substancji ropopochodnych $< 15 \text{ mg}/\text{dm}^3$

zawiesina ogólna $< 100 \text{ mg}/\text{dm}^3$

- 2. usługę wodną**, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni projektowanej drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 824 (obręb 0006 Krajanka, gmina Czastary, powiat wieruszowski, woj. łódzkie) za pośrednictwem projektowanej studni chłonnej D3 do ziemi zlokalizowanej na działce o nr ewid. 824 (obręb 0006 Krajanka, gmina Czastary, powiat wieruszowski, woj. łódzkie) w ilości:

- $Q_{\max,s} = 0,00956 \text{ m}^3/\text{s}$,

- $Q_{\text{śr.r}} = 729,08 \text{ m}^3/\text{rok}$,

z powierzchni odwadnianej:

- zlewni rzeczywistej $F = 0,148 \text{ ha}$,

- zlewni zredukowanej $F_z = 0,1263 \text{ ha}$,

o dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń:

substancji ropopochodnych $< 15 \text{ mg}/\text{dm}^3$

zawiesina ogólna $< 100 \text{ mg}/\text{dm}^3$

- 3. wykonanie urządzenia wodnego** tj. studni chłonnej D1 służącej do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni projektowanej drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 824 (obręb 0006 Krajanka, gmina Czastary, powiat wieruszowski, woj. łódzkie) o parametrach jak poniżej:

- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X:5678935,96 Y:6519433,50,

- średnica \varnothing 1500 mm,
 - rzędna dna 177,47 m npm,
 - rzędna terenu 179,97 m npm,
4. **wykonanie urządzenia wodnego** tj. studni chłonnej D3 służącej do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni projektowanej drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 824 (obręb 0006 Krajanka, gmina Czastary, powiat wierszowski, woj. łódzkie) o parametrach jak poniżej:
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X:5679295,13 Y:6519480,85,
 - średnica \varnothing 1500 mm,
 - rzędna dna 178,16 m npm,
 - rzędna terenu 180,66 m npm.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. tablica ogłoszeń, BIP) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, a następnie informację że była wywieszona, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona o posiadane dowody i materiały.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Czastary
(ePuap: /Gmina-Czastary/SkrytkaESP)
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kaliszu
ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz
tel.: 62 600 60 00 | e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl